

Перечень точек контроля качества горячей воды в распределительной сети

города В.Салда на 2013-2014 г.г.

1. ЦТП больничного городка ул. Р.Молодёжи, 2 А
2. ЦТП М.Сибиряка
3. ЦТП Квартал «Б»
4. ЦТП «Строитель»
5. ЦТП «Молодёжный посёлок»
6. ЦТП «Комсомольский посёлок»
7. ЦТП по ул. Устинова
8. ЦТП пос. Северный
9. ЦТП Центральный посёлок
10. ЦТП Устинова
11. ЦТП «Металлургов»
12. ЖЭУ № 1, ул. Народной Стройки, 6
13. ЖЭУ № 2, ул. Энгельса, 61
14. ЖЭУ № 1, ул. Воронова, 8
15. ЖЭУ № 1, ул. Спортивная, 12
16. Котельная № 5 по ул. Н.Стройки д.1 к. 1

Перечень точек контроля качества горячей воды в распределительной сети

города Верхняя Салда на 2015г.

- 1 ЦТП Больничного городка, ул. Рабочей Молодежи, 2А
- 2 ЦТП Устинова
- 3 ЦТП квартал «Б»
- 4 ЦТП «Строитель»
- 5 Котельная № 5 по ул. Народной Стройки, дом 1, кв.1

Объект контроля.	Виды исследований.	Класс опасн.	ПДК.	Единица измерен.	Периодичность исследования.	Кол-во проб в год.	НД на методы исследования.	Лаборатория проводящая исследования.
Согласно графика	Органолептические: Запах.	-	2	Баллы.	30 проб в месяц	360	ГОСТ 3351-74	Филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в г. В-Салда
	Цветность.	-	20	Градусы.	.*	360	.*	.*
	Мутность.	-	1,5	мг/л.	.*	360	.*	.*
	pH		6-8	Ед.pH	.*	360	ПНДФ 52.24.495-95	.*
	Хлороформ	2	0,2	Мг/л	.*	360		.*
	Железо.	-	0,3	мг/л.	.*	360	ГОСТ Р 51309-99 ПНДФ 14.1.2:4.135-98	.*
	Марганец.	3	0,1	мг/л.	.*	360	ГОСТ Р 51309-99 ПНДФ 14.1.2:4.135-98	.*
	Алюминий	2	0,5	Мг/л	.*	360	ГОСТ Р 51309-99 ПНДФ 14.1.2:4.135-98	.*
	Температура		60-75	градус	.*	360		.*
	Микробиологические показатели. ОКБ.	-	3	Число бактерий в 100 мл.	«	360	МУК 4.2.1018-01	.*
	ОМЧ.	-	50	.*	.*	360	.*	.*
	ТКБ.	-	0	.*	.*	360	.*	.*
	Коли-фаги		0	Число БОЕ в 100 мл.	.*	360	.*	.*
	Сульфит редуцирующие клостридии		0	Число спор в 20 мл	.*	360	.*	Филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в г. В-Салда
	Легионеллы, а также по			Фильтр-пакет	2 раза в год	8	МУК 4.2.2029-05	Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в