



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14 АВГ 2017 № 2308
г. Верхняя Салда

Об утверждении Реестра пожарных гидрантов, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Реестр пожарных гидрантов, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа (далее – Реестр) (прилагается).

2. Поручить:

1) директору МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» В.А. Бачурину ведение и ежегодное уточнение Реестра;

2) директору МУП «Гор. УЖКХ» И.А. Тодуа ежегодно в срок до 30 мая, 30 сентября предоставлять МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» сведения о состоянии пожарных гидрантов, находящихся в собственности МУП «Гор. УЖКХ», расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа в соответствии с установленной формой (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа <http://www.v-salda.ru/>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Г.В. Наумову.

Глава администрации городского округа



К.С. Ильичев

УТВЕРЖЕН
 постановлением администрации
 Верхнесалдинского городского округа
 от 14 АВГ 2017 № 2308
 «Об утверждении Реестра пожарных
 гидрантов, расположенных на
 территории Верхнесалдинского
 городского округа»

РЕЕСТР
*пожарных гидрантов, расположенных
 на территории Верхнесалдинского городского округа*

№ п/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
ул. 1 Мая						
1.	ул. 1 Мая, д. 58	ПГ 251	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
ул. 25 Октября						
2.	ул. 25 Октября, д. 3	ПГ	d.700 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Нет обозначений на указателе
3.	ул. 25 Октября, д. 11	ПГ	d.700 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
4.	ул. 25 Октября д. 18 (Школа №1)	ПГ 28	d.100 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	
5.	ул. 25 Октября д. 18 (Школа №1)	ПГ 27	d.100 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	
6.	ул. 25 Октября, д. 23	ПГ 218	d.700 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
7.	ул. 25 Октября, д. 31	ПГ 217	d.700 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
8.	ул. 25 Октября, д. 43	ПГ 216	d.700 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
9.	ул. 25 Октября, д. 51	ПГ 214	d.700 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
10.	ул. 25 Октября, д. 67	ПГ 213	d.700 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	ПГ низкий (2,0 м.), нет обозначений на указателе
11.	ул. 25 Октября, д. 81	ПГ 212	d.700 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
12.	ул. 25 Октября, д. 93	ПГ 211	d.700 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Утоплен шток (квадрат). Нет обозначений на указателе

№ и/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
13.	ул. 25 Октября, д. 107	ПГ 210	d.700 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
14.	ул. 25 Октября, д. 119	ПГ 209	d.700 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	ПГ старого образца (1,5 м.). Нет обозначений на указателе
15.	ул. 25 Октября, д. 133	ПГ 208	d.700 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
16.	ул. 25 Октября, д. 149	ПГ 206	d.700 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
ул. III Интернационала						
17.	ул. III Интернационала, д. 16	ПГ	d.200 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
18.	ул. III Интернационала, д. 57	ПГ 87	d.100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
19.	ул. III Интернационала, д. 119	ПГ	d.100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
20.	ул. III Интернационала, д. 165	ПГ	d.100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
21.	ул. III Интернационала, д. 183	ПГ	d.100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Сорван шток. Нет обозначений на указателе
22.	ул. III Интернационала, д. 203	ПГ	d.100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
23.	ул. III Интернационала, д. 209	ПГ	d.100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
24.	ул. III Интернационала, д. 219 (ХБК)	ПГ 1	d.100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	
25.	ул. III Интернационала, д. 219 (ХБК)	ПГ 2	d.100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	
26.	ул. III Интернационала, д. 219 (ХБК)	ПГ 3	d.100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	
ул. Базарная						
27.	ул. Базарная, д. 39	ПГ 120	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе

№ п/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
ул. Вокзальная						
28.	ул. Вокзальная, д. 16 (Хлебокомбинат)	ПГ		Хлебокомбинат	исправен	
ул. Володарского						
29.	ул. Володарского, д. 18	ПГ	d. 200 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
30.	ул. Володарского, д. 34	ПГ	d. 200 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
31.	ул. Володарского, д. 58	ПГ 264	d. 200 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
32.	ул. Володарского, д. 82	ПГ	d. 200 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
33.	ул. Володарского, д. 92	ПГ 271	d. 200 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Не подобраться, ремонт водопроводной сети
34.	ул. Володарского, между д. 106 и 108	ПГ 272	d. 200 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
ул. Воронова						
35.	ул. Воронова, д. 2	ПГ 236	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
36.	ул. Воронова, д. 2/1	ПГ 238	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
37.	ул. Воронова, д. 3 (правая сторона через дорогу)	ПГ 234А	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
38.	ул. Воронова, д. 3 (левая сторона через дорогу)	ПГ 235	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
39.	ул. Воронова, д. 4/1 (Рождественский)	ПГ 239	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
40.	ул. Воронова (Автостоянка у техникума)	ПГ 234	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Утоплен шток на ПГ. Нет обозначений на указателе
41.	ул. Воронова, д. 6 (у соц. защиты)	ПГ 328	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
42.	ул. Воронова, д. 6	ПГ 371	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
43.	ул. Воронова, д. 8	ПГ 372	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
44.	ул. Воронова, д. 9	ПГ 241	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Нет обозначений на указателе
45.	ул. Воронова, д. 9	ПГ 242	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе

№ п/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
46.	ул. Воронова, д. 10 (3 подъезд)	ПГ 330	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
47.	ул. Воронова, д. 10	ПГ 373	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
48.	ул. Воронова, д. 10	ПГ 375	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
49.	ул. Воронова, д. 10/2	ПГ 324	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Нет обозначений на указателе
50.	ул. Воронова, д. 12	ПГ 376	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
51.	ул. Воронова, д. 12 (3 подъезд)	ПГ	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
52.	ул. Воронова, д. 12/2 (у Гор. библиотеки)	ПГ	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
53.	ул. Воронова, д. 13 (Госпиталь)	ПГ 416	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
54.	ул. Воронова, д. 16	ПГ 378	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
55.	ул. Воронова, д. 19	ПГ 381	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	
56.	ул. Воронова, д. 20	ПГ 365	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
57.	пер. Воронова- Районная	ПГ 382	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
ул. Восточная						
58.	ул. Восточная, д. 6 (Д/сад №20)	ПГ 453	d. 200 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	ПГ старого образца. Нет обозначений на указателе. Именно у д. 6
59.	ул. Восточная, между д. 17 и 21	ПГ 292	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
60.	ул. Восточная, д. 19	ПГ	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
61.	ул. Восточная, д. 22	ПГ	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	требуется восстановление ПГ	
ул. Евстигнеева						
62.	ул. Евстигнеева, д. 20	ПГ	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
63.	ул. Евстигнеева, между д. 30 и 32	ПГ	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Низкий ПГ. Нет обозначений на указателе
64.	пер. Евстигнеева д. 32 - Крупской	ПГ 24	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	

№ и/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
ул. Железнодорожная						
65.	ул. Железнодорожная, д. 2	ПГ	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Привязка не точная/ улица в стадии строительства
66.	ул. Железнодорожная, д. 8	ПГ	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Привязка не точная/ улица в стадии строительства
67.	ул. Железнодорожная, д. 12	ПГ	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Привязка не точная/ улица в стадии строительства
68.	ул. Железнодорожная, д. 18	ПГ	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Привязка не точная/ улица в стадии строительства
ул. Калинина						
69.	ул. Калинина, д. 1	ППГ 88	d – 200	ВСМПО цех 29	исправен	
70.	ул. Калинина, д. 18	ППГ 84 «А»	d – 200	ВСМПО цех 29	исправен	
71.	ул. Калинина, д. 32	ППГ 82	d – 200	ВСМПО цех 29	исправен	
ул. Карла Либкнехта						
72.	ул. Карла Либкнехта, д. 1А	ПГ	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
73.	ул. Карла Либкнехта, д. 2	ПГ	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Нет обозначений на указателе
74.	ул. Карла Либкнехта, д. 4	ПГ	d.	ВСМПО цех.29	исправен	
75.	ул. Карла Либкнехта, д. 5	ПГ	d. 200 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
76.	ул. Карла Либкнехта, д. 6	ПГ	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
77.	ул. Карла Либкнехта, д. 7	ПГ	d. 200 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
78.	ул. Карла Либкнехта, д. 8	ППГ 46	d – 300	ВСМПО цех 29	исправен	
79.	ул. Карла Либкнехта, д. 25	ППГ 43	d – 300	ВСМПО цех 29	исправен	
ул. Карла Маркса						
80.	ул. Карла Маркса, д. 3	ПГ 221	d. 700 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
81.	ул. Карла Маркса, д. 5	ПГ 130	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Нет обозначений на указателе
82.	ул. Карла Маркса, д. 7	ПГ 132	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе

№ п/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
83.	ул. Карла Маркса, д. 9 (Д. сад №5)	ПГ 203	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Старый ПГ, нет обозначений на указателе (треб. 1,75)
84.	ул. Карла Маркса, д. 19	ПГ	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»		Требуется восстановление ПГ, только пожарная подставка
85.	ул. Карла Маркса, д. 29	ПГ 211	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
86.	ул. Карла Маркса, д. 30	ПГ 223	d. 600 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
87.	ул. Карла Маркса, д. 31 (у Д/с № 4)	ПГ 212	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Смещено перекрытие, невозможно накрутить колонку. Нет обозначений.
88.	ул. Карла Маркса, д. 37	ПГ 213	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
89.	ул. Карла Маркса, д. 40	ПГ	d. 600 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
90.	ул. Карла Маркса, д. 49 (у Сбербанка)	ПГ 230	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
91.	ул. Карла Маркса, д. 49А	ПГ 230А	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
92.	ул. Карла Маркса, д. 51	ПГ 229	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Утоплен шток на ПГ. Нет обозначений на указателе и пирамидки
93.	ул. Карла Маркса, д. 60	ПГ 227	d. 600 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	
94.	ул. Карла Маркса, д. 69	ПГ	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Низко расположен ПГ. Нет обозначений на указателе
95.	ул. Карла Маркса, д. 69/1	ПГ	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Сорван шток на ПГ. Нет обозначений на указателе

№ п/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
96.	ул. Карла Маркса, д. 75 (Северная сторона)	ПГ	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
97.	ул. Карла Маркса, д. 77	ПГ	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
98.	ул. Карла Маркса, д. 77/1	ПГ	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
99.	ул. Карла Маркса, д. 77/1 (Южная сторона)	ПГ	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
100.	ул. Карла Маркса, д. 85	ПГ 311	d. 500 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
101.	ул. Карла Маркса, д. 106	ПГ	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
102.	ул. Карла Маркса, д. 108	ПГ	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Нет ПГ, только подставка. Нет обозначений на указателе
103.	ул. Карла Маркса, д. 118	ПГ	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Утоплен шток. Нет обозначений на указателе
ул. Комсомольская						
104.	ул. Комсомольская, д. 7	ПГ	d. 200 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Нет ПГ, только подставка, нет обозначений на указателе и пирамидки
105.	ул. Комсомольская, д. 9	ПГ	d. 200 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
106.	ул. Комсомольская, д. 28	ПГ 122	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
ул. Красноармейская						
107.	ул. Красноармейская, д. 1	ПГ 63	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
108.	ул. Красноармейская, д. 5	ПГ 62А	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
109.	ул. Красноармейская, д. 12	ПГ 62	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
110.	ул. Красноармейская, между д. 25 и 27	ПГ 19	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки

№ и/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
111.	ул. Красноармейская, д. 33	ПГ 18	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
112.	ул. Красноармейская, д. 39	ПГ 15	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
113.	ул. Красноармейская, д. 45	ПГ 14	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений и пирамидки
114.	ул. Красноармейская, д. 101	ПГ 9	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Старая модель ПГ, нет обозначений на указателе и пирамидки
ул. Крупская						
115.	ул. Крупская, д. 2	ПГ 55	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений и пирамидки
116.	ул. Крупская, д. 6/3	ПГ 53А	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений и пирамидки
117.	ул. Крупская, д. 10	ПГ 53	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений и пирамидки
118.	пер. Крупская - Изобретателей	ПГ 52А	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений и пирамидки
119.	пер. Крупская - Орджоникидзе	ПГ 52	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений и пирамидки
120.	ул. Крупская, д. 18	ПГ 51	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений и пирамидки
121.	ул. Крупская, д. 27	ПГ	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений и пирамидки
122.	ул. Крупская, д. 30	ПГ 22	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений и пирамидки
ул. Ленина						
123.	пер. Ленина-Парковая	ПГ 39	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
124.	ул. Ленина, д. 6	ПГ 190	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
125.	ул. Ленина, д. 10	ПГ 80	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
126.	ул. Ленина, д. 16 (ГБОУ СО Верхнесалдинская СКШ)	ПГ 200	d. 150 Т	ГБОУ СО Верхнесалдинская СКШ	исправен	
127.	ул. Ленина, д. 62	ПГ	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки

№ п/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
ул. Лесная						
128.	ул. Лесная, д. 14 (Пилорама)	ПГ	d 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
129.	ул. Лесная, д. 16	ПГ	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
ул. Metallургов						
130.	пер. Metallургов - Изобретателей, д. 57	ПГ	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Низко посажен 1,5 м надо 1,75 м.
131.	ул. Metallургов, д. 20	ПГ	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет указателя и пирамидки
132.	ул. Metallургов, д. 22	ПГ	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
133.	ул. Metallургов, д. 24	ПГ	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Низко посажен, мешает летний водопровод, нет пирамидки
134.	ул. Metallургов, д. 36	ПГ 38	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Поправить кольцо, нет обозначений на указателе и пирамидки
135.	ул. Metallургов, д. 36	ПГ 39	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
136.	ул. Metallургов, д. 38	ПГ 70	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Низко расположен ПГ, нет обозначений на указателе и пирамидки
137.	ул. Metallургов, д. 50	ПГ 44	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Не подобраться под перекрытием, нет обозначений и пирамидки
ул. Народная Стрoйка						
138.	ул. Народная Стрoйка, у АЗС Газпромнефть	ПГ		МУП «Водоканал»	исправен	
139.	ул. Народная Стрoйка, д. 1	ПГ 66	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
140.	ул. Народная Стрoйка, (Котельная № 5)	ПГ 55А	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
141.	ул. Народная Стрoйка, д. 1А (школа 17)	ПГ 75	d. 100 Т	школа	исправен	

№ п/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
142.	ул. Народная Стройка, д. 2	ПГ 64	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
143.	ул. Народная Стройка, д. 4	ПГ 62	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Затоплен, нет обозначений на указателе и пирамидки
144.	ул. Народная Стройка, д. 6	ПГ 49	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
145.	ул. Народная Стройка, д. 11	ПГ 48	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет указателя и пирамидки
ул. Народного Фронта						
146.	ул. Народного Фронта, д. 59 (у Дома престарелых)	ПГ 24	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
147.	ул. Народного Фронта, д. 61	ПГ 21	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Отсутствует ПГ, нет обозначений на указателе и пирамидки
ул. Орджоникидзе						
148.	ул. Орджоникидзе, д. 61	ПГ	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
149.	ул. Орджоникидзе, д. 63	ПГ		п/ч 20/15	исправен	
ул. Парковая						
150.	ул. Парковая (Строитель-УКС)	ПГ 71		ВСМПО ц.29	исправен	
151.	ул. Парковая (30м от входа в парк)	ПГ 35	d. 150 Т		исправен	Нет обозначений на указателе
152.	ул. Парковая, д. 1А (УЖКХ)	ПГ	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
153.	ул. Парковая, д. 4 (ПСЧ 23)	ПГ		ВСМПО ц.29	исправен	
154.	ул. Парковая, д. 5 (Гараж)	ПГ	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
155.	ул. Парковая, д. 5/1	ПГ 95	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
156.	ул. Парковая, д. 14 (ВСПЛ)	ПГ 73	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
157.	ул. Парковая, д. 16 А	ПГ	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Нет обозначений на указателе
158.	Парковая, д. 24 АГЗС	ПГ 1	К 200		исправен	

№ п/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
159.	Парковая, д. 24 АГЗС	ПГ 1	К 200		исправен	
ул. Пионеров						
160.	ул. Пионеров, д. 10	ПГ	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
161.	ул. Пионеров, д. 43	ПГ		МУП «Гор. УЖКХ»		Перспективное строительство
ул. Привокзальная						
162.	ул. Привокзальная, д. 11	ПГ	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
ул. Пролетарская						
163.	ул. Пролетарская, д. 2А	ПГ 195	d. 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
ул. Районная						
164.	ул. Районная, д. 1А (АЗС "Энергия")	ПГ	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	
165.	ул. Районная, д. 43	ПГ 387	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Низкий ПГ. Нет обозначений на указателе
166.	ул. Районная, д. 48	ПГ 388	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
167.	ул. Районная, д. 49	ПГ	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
ул. Рабочей Молодёжи						
168.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 5	ПГ 25	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
169.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 9	ПГ 128	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
170.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 11	ПГ 126	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
171.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 17	ПГ 125	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
172.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 25	ПГ 124А	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Утоплен шток на ПГ. Нет обозначений на указателе
173.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 31	ПГ 123	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
174.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 39А (гор. Баня)	ПГ 119	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
175.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 41	ПГ 118	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
176.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 59	ПГ 117	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе

№ п/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
177.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 65	ПГ 116	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
178.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 77(а)	ПГ 115	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
179.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 85	ПГ 114	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Утоплен шток на ПГ, нет обозначений на указателе
180.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 93	ПГ 113	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
181.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 99	ПГ 112	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	ПГ старого образца, нет обозначений на указателе и пирамидки
182.	ул. Рабочей Молодёжи, между д. 107 и 109	ПГ 111	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
183.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 117	ПГ 110А	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
184.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 123	ПГ 110	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
185.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 137	ПГ 108	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	ПГ старого образца, нет обозначений на указателе и пирамидки
186.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 149	ПГ 107	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
187.	ул. Рабочей Молодёжи, д. 186	ПГ 106	d. 400 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
ул. Розы Люксембург						
188.	ул. Розы Люксембург, д. 172/1	ПГ	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Не проверен, нет доступа
189.	ул. Розы Люксембург, д. 180	ПГ	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
190.	ул. Розы Люксембург, д. 196	ПГ	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
ул. Сабурова						
191.	ул. Сабурова, д. 2 (Общ. № 4)	ПГ	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
192.	ул. Сабурова, д. 3 (Общ. № 7)	ПГ 149	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки

№ п/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
193.	ул. Сабурова, д. 5А (Весна)	ПГ 150	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Сорван шток. Нет обозначений на указателе и пирамидки
194.	ул. Сабурова, д. 11 (школа №3)	ПГ	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
195.	ул. Сабурова, д. 21	ПГ 147	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
196.	ул. Сабурова, д. 27 (у Д\с 2)	ПГ	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и Пирамидки
ул. Свердлова						
197.	ул. Свердлова, д. 1	ПГ	d. 100 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
198.	ул. Свердлова, д. 15 (Подстанция)	ПГ	d. 100 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
199.	ул. Свердлова, д. 23	ПГ	d. 100 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
200.	ул. Свердлова, д. 53	ПГ	d. 100 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
201.	ул. Свердлова, д. 106	ПГ	d. 100 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Только пож. подставка, требуется восстановление ПГ
202.	ул. Свердлова, д. 132	ПГ	d. 100 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
203.	ул. Свердлова д. 170	ПГ	d. 100 К	МУП «Гор. УЖКХ»		Перспективное строительство
204.	ул. Свердлова, между д. 146 и 152	ПГ	d. 100 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
ул. Северная						
205.	ул. Северная, д. 1 (ПСЧ 33)	ПГ 23	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на Указателе
пос. Северный						
206.	пос. Северный, д. 36 (Котельная № 3)	ППГ 26А	150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Сломан ПГ. Нет обозначений на указателе и пирамидки

№ п/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
ул. Спортивная						
207.	ул. Спортивная, д. 1/2	ПГ 420	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
208.	ул. Спортивная, д. 1/3	ПГ 404	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
209.	ул. Спортивная, д. 6 (ранее д.4)	ПГ 418	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
210.	ул. Спортивная, д. 9	ПГ	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
211.	ул. Спортивная, д. 10 (школа № 6)	ПГ	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
212.	ул. Спортивная, д. 11	ПГ	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Низкий ПГ. Нет обозначений на указателе
213.	ул. Спортивная, д. 11/1	ПГ	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
214.	ул. Спортивная, д. 12	ПГ 423	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
215.	ул. Спортивная, д. 16	ПГ 424	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
216.	ул. Спортивная, д. 17	ПГ 403	d. 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
ул. Строителей						
217.	ул. Строителей, д. 2	ПГ 67	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
218.	ул. Строителей, д. 11 "Нижнесалдинский детский дом"	ПГ 69	d.100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Затоплен, нет обозначений на указателе и пирамидки
219.	ул. Строителей, д. 19	ПГ 45	d.100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Не стандартная штанга (квадрат), нет обозначений
220.	ул. Строителей, д. 21 "Соц.реаб.центр "Алые паруса"	ПГ 46	d.100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Нет штока, затоплен
ул. Туристов						
221.	ул. Туристов, д. 1	ПГ	d.100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
ул. Труда						
222.	ул. Труда, д. 4	ПГ 2	d.300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки

№ п/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
223.	ул. Труда, д. 18	ПГ	d. 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Находится под перекрытием, нет обозначений на указателе и пирамидки
ул. Уральских Рабочих						
224.	ул. Уральских Рабочих, д. 6	ПГ 54	d. 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений и пирамидки
ул. Устинова						
225.	пер. Устинова-Парковая (АГЗС)	ПГ 414	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений и пирамидки
226.	ул. Устинова, д. 1	ПГ 413У	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений
227.	ул. Устинова, д. 13/1	ПГ 409	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений
228.	ул. Устинова, д. 13/1 (ЦТП)	ПГ 410	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений и пирамидки
229.	ул. Устинова, д. 25/1 (Д/с №51)	ПГ	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений
230.	ул. Устинова, д. 27 (у стоянки)	ПГ 384	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений и пирамидки
231.	ул. Устинова, д. 27 (ЦТП)	ПГ 328	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Невозможно открыть ПГ. Нет обозначений на указателе и пирамидки
232.	ул. Устинова, д. 31	ПГ	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Нет ПГ, только пож. подставка
233.	ул. Устинова, д. 33	ПГ 383А	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений
234.	ул. Устинова, д. 33	ПГ 382А	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений
ул. Урицкого						
235.	пер. III Интернационала-Урицкого д. 20	ПГ	d.100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки
236.	ул. Урицкого, д. 188	ПГ 204	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений
ул. Фрунзе						
237.	ул. Фрунзе, д. 23 (школа № 9)	ПГ	d.100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	
ул. Чапаева						
238.	ул. Чапаева, д. 31	ПГ	d.100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
ул. Чкалова						
239.	ул. Чкалова, д. 79	ПГ	d.100 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе и пирамидки

№ п/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
240.	ул. Чкалова, д. 80	ПГ	d.100 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Низко посажен, нет обозначений на указателе и пирамидки
ул. Щорса						
241.	ул. Щорса, д. 3	ПГ	d.100 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
242.	ул. Щорса, д. 13	ПГ	d.100 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Нет ПГ, только пож. подставка
243.	ул. Щорса, д. 23	ПГ	d.100 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
244.	ул. Щорса, д. 27	ПГ	d.100 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
ул. Энгельса						
245.	ул. Энгельса, д. 15/1	ПГ	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	требуется восстановление ПГ
246.	ул. Энгельса, д. 23	ПГ	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	
247.	ул. Энгельса, д. 25	ПГ	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
248.	ул. Энгельса д. 30 (Мириада)	ПГ	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
249.	ул. Энгельса, д. 32 (Д/к им. Агаркова)	ПГ	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	
250.	ул. Энгельса, д. 32 (Д/к им. Агаркова)	ПГ	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	
251.	ул. Энгельса, д. 34А	ПГ	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
252.	ул. Энгельса, д. 40 (Школа 14)	ПГ	d.150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
253.	ул. Энгельса, д. 58/1	ПГ 345	d 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Сорван шток на ПГ. Нет обозначений на указателе)
254.	ул. Энгельса, д. 60/1 (с правой стороны)	ПГ	d 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
255.	ул. Энгельса, д. 60/1 (с левой стороны)	ПГ	d 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
256.	ул. Энгельса, д. 62/2	ПГ	d 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
257.	ул. Энгельса, д. 64/1	ПГ 347	d 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
258.	ул. Энгельса д. 64/2	ПГ	d 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
259.	ул. Энгельса, д. 67 (Д/с №7)	ПГ	d 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе

№ п/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
260.	ул. Энгельса, д. 68/1	ПГ 355Б	d 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
261.	ул. Энгельса, д. 72	ПГ 359	d 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
262.	ул. Энгельса, д. 76/1 (у Д/с № 52 "Рябинка")	ПГ	d 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
263.	ул. Энгельса, д. 75 (Центр детского творчества)	ПГ	d 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Сорван шток на ПГ. Нет обозначений на указателе
264.	ул. Энгельса, д. 76/2	ПГ 377	d 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
265.	ул. Энгельса, д. 78/1	ПГ 313	d 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
266.	ул. Энгельса, д. 79 (Техникум)	ПГ 230А	d 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	Не исправен	Демонтирован при строительстве дороги
267.	ул. Энгельса, д. 80	ПГ	d 100 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
268.	ул. Энгельса, д. 81/1	ПГ	d 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
269.	ул. Энгельса, д. 81/2	ПГ	d 150 Т	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
270.	ул. Энгельса, д. 81/4	ПГ	d 200 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
271.	ул. Энгельса, д. 81/4	ПГ	d 200 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
272.	ул. Энгельса, д. 81/4	ПГ	d 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Сдвинуто перекрытие. Нет обозначений на указателе
273.	ул. Энгельса, д. 81/4	ПГ	d 200 К	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	Низкий ПГ. Нет обозначений на указателе
274.	ул. Энгельса, д. 85/1	ПГ	d 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
275.	ул. Энгельса, д. 87/1 (напротив аптеки)	ПГ	d 300 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
276.	ул. Энгельса, д. 93/1	ПГ 356	d 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
277.	ул. Энгельса, д. 93/4 (у школы №2)	ПГ 322	d 150 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе
278.	ул. Энгельса, д. 99/3	ПГ 320	d. 250 К	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений на указателе

№ п/п	Месторасположение объекта	Наименование объекта	Диаметр Тип	Собственник	Результат проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
279.	Летний оздоровительный лагерь "Лесная Сказка"	ПГ 1	d 150 T	Администрация организации	исправен	
280.	Летний оздоровительный лагерь "Лесная Сказка"	ПГ 2	d 150 T	Администрация организации	исправен	
Населённые пункты: д. Никитино						
281.	пер. Новая - Тагильская	ПГ 1	d 100	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений и пирамидки
282.	пер. Новая-Садовая	ПГ 2	d 100	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Сдвинуто кольцо, невозможно повернуть колонку. Нет обозначений и пирамидки
Населённые пункты: д. Северная						
283.	ул. Мичурина, д. 12	ПГ 1	d 100	МУП «Гор. УЖКХ»	не исправен	от глубинного насоса недостаточное давление для пожаротушения
284.	ул. Мичурина, д. 42/2	ПГ 2	d 100	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений и пирамидки
285.	ул. Мичурина, д. 54	ПГ 3	d 100	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Нет обозначений и пирамидки
286.	ул. Мичурина, д. 68	ПГ 4	d 100	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Низкое давление. Нет обозначений и пирамидки
287.	ул. Максима Горького, д. 5	ПГ 5	d 100	МУП «Гор. УЖКХ»	исправен	Сдвинуто кольцо. Нет обозначений и пирамидки

Приложение
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа от
_____ № _____
«Об утверждении Реестра пожарных
гидрантов, расположенных на территории
Верхнесалдинского городского округа»

СВЕДЕНИЯ

о состоянии пожарных гидрантов, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа

№ п/п	Наименование населенного пункта	Номер ПГ	Вид сети	Диаметр сети	Адрес водоисточника
1	2	3	4	5	6

Наличие указателя (имеется, не имеется, не соответствует)	Дата последней проверки	Состояние (испр., или неисправ.)	Водоотдача, л/с	Дата обнаружения неисправности	Принятые меры
7	8	9	10	11	12