

**Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» (ООО «УралСтройЛаб»)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая,
д. 18, оф. 118.
Тел./факс: 8 (351) 220-70-20. E-mail: info@uralstroylab.ru

ИНН 7450076732, Р/с 40702810607130004154
в Металлургическом филиале ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
г. Челябинска, К/с 30101810400000000711, БИК 047501711

Место осуществления деятельности: Россия, 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
2-я Павелецкая,
д. 18, оф. 109, 114, 115, 116, 117, 118

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ 0001608
№ RA.RU.21YA04
действителен бессрочно**



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 17.09.17-37351 от «28» сентября 2017 г.**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Верхнесалдинского городского округа
- 2. Юридический адрес заявителя:** 624 760 Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
- 3. Наименование образца (пробы):** вода природная подземная
- 4. Место отбора:** Свердловская область, п. Ива
- 5. Условия отбора, доставки:**
Дата и время отбора: 17.09.2017
Акт отбора проб: № 001 от 17 сентября 2017
НД на отбор пробы: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Ф.И.О., должности лица, отобравшего пробу: техник-лаборант Жехонцев М.И.
Условия доставки: автотранспорт, соответствуют НД
Дата и время доставки в лабораторию: 17.09.2017
Дата(ы) проведения испытаний: 17.09.2017 – 28.09.2017
- 6. Условия проведения испытаний:** температура воздуха 20-25°C, относительная влажность воздуха 53-51%, атмосферное давление 742-750 мм. рт. ст., напряжение в сети 220В

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Определяемые показатели, единицы измерения | | Колифаги, БОЕ/100см ³ | Общие колиформные бактерии КОЕ/100см ³ | Термотолерантные бактерии КОЕ/100см ³ | Общее микробное число КОЕ/см ³ | Водородный показатель, ед. рН | Железо, мг/дм ³ | Марганец, мг/дм ³ | Нитраты, мг/дм ³ |
|--|--|--|---|--|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| НД на методы испытаний | | МУК 4.2.1018-01 с изменениями п.8.5 | МУК 4.2.1018-01 с изменениями п.8.2 | МУК 4.2.1018-01 с изменениями п.8.2 | МУК 4.2.1018-01 с изменениями п.8.1 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 | ГОСТ 33045-2014 |
| Код образца | Место отбора | Результаты испытаний ± характеристика погрешности (неопределенность) | | | | | | | |
| 37351 | ул. Центральная, у дома № 16, трубчатый колодец (скважина) | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | 5 | 6,27±0,10 | 0,263±0.042 | 0,018±0,004 | 10,77±1,62 |

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания.