

№ п/п	Наименование источника	Тепловая мощность котельной Гкал/ч						Потери в тепловых сетях, Гкал/ч				Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч				Резерв/ Дефицит мощности, Гкал/ч	
		Установленная	Ограничения тепловой мощности	Располагаемая	Потери на собственные нужды	Мощность, нетто	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	2018	2019-2029	2030-2035	2018	2019-2029	2030-2035				
1	Котельная № 1	250,0	30,00	220,00	7,500	212,500	3,300	83,000	83,710	83,710	0,006	0,006	0,006	0,008	0,008	0,008	
2	Котельная № 2	1,472	0,43	1,040	0,029	1,011	0,002	0,714	0,714	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
3	Котельная № 3	130	67,63	62,375	2,600	59,775	4,674	94,938	95,878	-39,837	4,223	4,223	4,223	4,223	4,223	4,223	
4	Котельная № 5	25,5	7,44	18,06	0,510	17,551	1,021	4,941	4,941	11,589	11,589	11,589	11,589	11,589	11,589	11,589	
5	Котельная бани «Кристалл»	1,324	0,41	0,912	0,040	0,872	0,158	0,708	0,708	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	
6	г. 1 Котельная ул. Лесная	1,74	0,35	1,39	0,052	1,338	0,020	1,135	1,135	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	
7	Котельная ОС ХВО	3,848	0,54	3,310	0,115	3,195	0,000	3,305	3,305	-0,111	-0,111	-0,111	-0,111	-0,111	-0,111	-0,111	
8	Котельная ОУ № 9*	0,92	0,00	0,920	0,008	0,912	0,005	0,520	0,520	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	
9	МУ «ИМП»*	0,21	0,106	0,104	0,002	0,102	0,001	0,100	0,100	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
10	Котельная «Тирус»	4,33	0,61	3,72	0,093	3,629	0,365	2,800	2,800	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	
11	Котельная «Ломовка»	0,596	0,40	0,200	0,018	0,182	0,007	0,127	0,127	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	
12	Ит. Верхняя Сада Котельная «д. Никитино»	419,94	107,916	312,027	10,967	-	9,643	192,293	192,293	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	
13	д. Нр Котельная «пос. Васьяновский»	2,521	0,92	1,597	0,076	1,521	0,191	0,675	0,675	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	
14	Бассейн Итос. Васьяновский	6,14	1,18	4,96	0,184	4,776	0,559	2,891	2,891	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	
15	пос. дй «пос. Песчаный» Итос. Песчаный	1,454	0,19	1,265	0,044	1,221	0,023	0,372	0,372	0,826	0,826	0,826	0,826	0,826	0,826	0,826	
16	д. Г Котельная «д. Северная»	2,208	1,10	1,104	0,066	1,038	0,171	0,580	0,580	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	
16	д. д. Котельная «д. Нелоба»*	0,09	0,00	0,09	0,002	0,088	0,000	0,080	0,080	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
	по д. Нелоба	0,09	0,00	0,09	0,002	0,088	0,000	0,080	0,080	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
	Итого	432,353	111,306	321,043	11,339	-	10,587	196,891	196,891	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	

Таблица 5. Балансы тепловой энергии (мощности) и нераспределенной тепловой нагрузки

\* - на морковедения актуализации схемы теплоснабжения Верхнесаидинского городского округа информация об изменении баланса тепловой мощности данного источника тепловой энергии не предоставлена.  
 \*\* - на морковедения актуализации схемы теплоснабжения Верхнесаидинского городского округа на Котельной №1 отсутствует резерв мощности ввиду использования остаточного ресурса на нужды предприятия «Доброградия ВСМПО-АВИСМА».